

## OCENA

## STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Nazwa i adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....  
.....Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

GR./NR	WYRÓB - RODZAJ	PUNKTACJA	OCENA
<b>I.</b>	<b>SPOSÓB ZASTOSOWANIA AZBESTU</b>		
1.	POWIERZCHNIA POKRYTA MASĄ NATRYSKOWĄ Z AZBESTEM (TORKRET)	30	
2.	TYNK ZAWIERAJĄCY AZBEST	30	
3.	LEKKIE PŁYTY IZOLACYJNE Z AZBESTEM (CIĘŻAR OBJ. < 1.000 KG/M <sup>3</sup> )	25	
4.	POZOSTAŁE WYROBY Z AZBESTEM (NP. POKRYCIA DACHOWE, ELEWACYJNE)	10	
<b>II.</b>	<b>STRUKTURA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM</b>		
5.	DUŻE USZKODZENIA POWIERZCHNI, NARUSZONA STRUKTURA WŁÓKIEN	60	
6.	NIEWIELKIE USZKODZENIA POWIERZCHNI (RYSY, ODPRYSKI, ZAŁAMANIA), NARUSZONA STRUKTURA WŁÓKIEN	30	
7.	ŚCISŁA STRUKTURA WŁÓKIEN PRZY BRAKU WARSTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ LUB JEJ DUŻYCH UBYTKÓW	15	
8.	WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA BEZ USZKODZEŃ	0	
<b>III.</b>	<b>MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM</b>		
9.	WYRÓB JEST PRZEDMIOTEM JAKICHŚ PRAC	30	
10.	WYRÓB PRZEZ BEZPOŚREDNIĄ DOSTĘPNOŚĆ (DO WYSOKOŚCI 2 M)	15	
11.	WYRÓB NARAŻONY NA USZKODZENIA MECHANICZNE	10	
12.	WYRÓB NARAŻONY NA WSTRZĄSY I DRGANIA LUB CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE	10	
13.	WYRÓB NIE JEST NARAŻONY NA WPŁYWY ZEWNĘTRZNE	0	
<b>IV.</b>	<b>MIEJSCE USYTUOWANIA WYROBÓW W STOSUNKU DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH</b>		
14.	BEZPOŚREDNIO W POMIESZCZENIU	30	
15.	ZA ZAWIESZONYM, NIESZCZELNYM SUFITEM LUB INNYM POKRYCIEM	25	
16.	W SYSTEMIE WYWIETRZANIA POMIESZCZENIA (KANAŁY WENTYLACYJNE)	25	
17.	NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU (NP. TYNK)	20	
18.	ELEMENTY OBIEKTU (NP. OSŁONY BALKONOWE, FILARKI MIĘDZYOKIENNE)	10	
19.	ZA ZAWIESZONYM SZCZELNYM SUFITEM LUB INNYM POKRYCIEM, PONAD PYŁOSZCZELNĄ POWIERZCHNIĄ LUB POZA SZCZELNYM KANAŁEM WENTYLACYJNYM	5	
20.	BEZ KONTAKTU Z POMIESZCZENIEM (NP. NA DACHU ODIZOLOWANYM OD POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH)	0	
<b>V.</b>	<b>WYKORZYSTANIE MIEJSCA/OBIEKTU/URZĄDZENIA BUDOWLANEGO/ INSTALACJI</b>		
21.	REGULARNIE PRZEZ DZIECI, MŁODZIEŻ LUB SPORTOWCÓW	40	
22.	STAŁE LUB CZĘSTE (NP. ZAMIESZKANIE, MIEJSCE PRACY)	30	
23.	CZASOWO (NP. DOMKI REKREACYJNE)	15	
24.	RZADKO (NP. STRYCHY, PIWNICE, KOMÓRKI)	5	
25.	NIEUŻYTKOWANIE (NP. OPUSZCZONE ZABUDOWANIA MIESZKALNE LUB GOSPODARSKIE, WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA OBIEKTY LUB INSTALACJE)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

<b>Stopień pilności I</b>	od 120 punktów	wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
<b>Stopień pilności II</b>	od 95 do 120 punktów	ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku
<b>Stopień pilności III</b>	do 90 punktów	ponowna ocena w terminie do 5 lat

OCENIAJĄCY

.....  
.....  
.....  
(Nazwisko i imię, adres)  
.....  
(data, podpis)

WŁAŚCICIEL/ ZARZĄDCA

.....  
.....  
.....  
(Nazwisko i imię, adres)  
.....  
(data, podpis)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaje zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe ze środkami zawierającymi azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalne, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

